



**Energi Consulting**

autoriseret vvs installatør


tlf: 27 62 70 96

## Vejledning i valg af fremløbstemperatur

til radiatore på centralvarmeanlægget med RAVI 43 - 65 som styreventil

Udetemperatur	Vindstille	Egne bemærkninger
-12	65	
-10	64	
-8	62	
-6	60	
-4	57	
-2	55	
0	52	
2	51	
4	50	
6	49	
8	48	
10	47	
12	46	
14	44	
16	43	
18	Sluk	

pos.	0,5	43
pos.	1	50
pos.	2	53
pos.	3	56
pos.	4	59
pos.	5	65



*Alle temperaturer er vejledende, - afhængig af husets alder, isoleringsforhold, - radiatore, - varmebehov, - vinduer, mm*



**Energi Consulting**  
autoriseret vvs installatør

Enghaven 69

4000 Roskilde

+45 27627096

[info@energi-consulting.dk](mailto:info@energi-consulting.dk)

[www.energi-consulting.dk](http://www.energi-consulting.dk)

cvr.nr.: 30390350

# Problemer med VVS?

*Kontakt Energi Consulting  
med det samme*



Professionel VVS virksomhed i Roskilde  
med stor ekspertise indenfor  
fjernvarmeløsninger