



Energi Consulting
autoriseret vvs installatør

tf: 27 62 70 96

Vejledning i valg af fremløbstemperatur

til radiatore på centralvarmeanlægget med AVTB 20 - 60 som styreventil

Udetemperatur	Fremløb temperatur	Egne bemærkninger
-12	65	
-10	64	
-8	62	
-6	60	
-4	58	
-2	56	
0	54	
2	52	
4	49	
6	46	
8	43	
10	40	
12	37	
14	32	
16	30	
18	26	Sommerluk

pos.	1	20
pos.	2	30
pos.	3	40
pos.	4	50
pos.	5	60



Alle temperaturer er vejledende, - afhængig af husets alder, isoleringsforhold, - radiatore, - varmebehov, - vinduer, mm



Energi Consulting
autoriseret vvs installatør

Enghaven 69

4000 Roskilde

+45 27627096

info@energi-consulting.dk

www.energi-consulting.dk

cvr.nr.: 30390350

Problemer med VVS?

*Kontakt Energi Consulting
med det samme*



Professionel VVS virksomhed i Roskilde
med stor ekspertise indenfor
fjernvarmeløsninger