



Energi Consulting
autoriseret vvs installatør

tlf: 27 62 70 96

Vejledning i valg af fremløbstemperatur

til radiatore på centralvarmeanlægget med
EW 20-70 gr som styreventil

| Udetemperatur | Fremløbstemperatur | Egne bemærkninger |
|---------------|--------------------|-------------------|
| -12 | 70 | |
| -10 | 67 | |
| -8 | 64 | |
| -6 | 61 | |
| -4 | 58 | |
| -2 | 55 | |
| 0 | 52 | |
| 2 | 49 | |
| 4 | 46 | |
| 6 | 43 | |
| 8 | 40 | |
| 10 | 37 | |
| 12 | 34 | |
| 14 | 30 | |
| 16 | 25 | |
| 18 | Sluk | |

Benyttet varmekurve: 1,4

| | | |
|------|---|----|
| Pos. | 1 | 20 |
| Pos. | 2 | 30 |
| Pos. | 3 | 40 |
| Pos. | 4 | 50 |
| Pos. | 5 | 60 |
| Pos. | 6 | 70 |



Alle temperaturer er vejledende afhængig af husets alder, isoleringsforhold, radiatore, varmebehov, vinduer mm.