



**Energi Consulting**  
autoriseret vvs installatør

tlf: 27 62 70 96

## Vejledning i valg af fremløbstemperatur

til radiatore på centralvarmeanlægget med

Redan PT som styreventil

| Udetemperatur | Fremløbstemperatur | Egne bemærkninger |
|---------------|--------------------|-------------------|
| -12           | 70                 |                   |
| -10           | 67                 |                   |
| -8            | 64                 |                   |
| -6            | 61                 |                   |
| -4            | 58                 |                   |
| -2            | 55                 |                   |
| 0             | 52                 |                   |
| 2             | 49                 |                   |
| 4             | 46                 |                   |
| 6             | 43                 |                   |
| 8             | 40                 |                   |
| 10            | 37                 |                   |
| 12            | 34                 |                   |
| 14            | 30                 |                   |
| 16            | 25                 |                   |
| 18            | Sluk               |                   |

Benyttet varmekurve: 1,4

|      |   |    |
|------|---|----|
| Pos. | 1 | 20 |
| Pos. | 2 | 30 |
| Pos. | 3 | 40 |
| Pos. | 4 | 50 |
| Pos. | 5 | 60 |
| Pos. | 6 | 70 |



*Alle temperaturer er vejledende afhængig af husets alder, isoleringsforhold, radiatore, varmebehov, vinduer mm.*