



**Energi Consulting**  
autoriseret vvs installatør

tlf: 27 62 70 96

## Vejledning i valg af fremløbstemperatur

til radiatore på centralvarmeanlægget med

Wavin 20-70 gr som styreventil

Udetemperatur	Fremløbstemperatur	Egne bemærkninger
-12	70	
-10	67	
-8	64	
-6	61	
-4	58	
-2	56	
0	52	
2	49	
4	47	
6	45	
8	42	
10	39	
12	36	
14	33	
16	30	
18	Sluk	

Benyttet varmekurve: 1,4

Pos.	1	20
Pos.	2	30
Pos.	3	40
Pos.	4	50
Pos.	5	60
Pos.	6	70



*Alle temperaturer er vejledende afhængig af husets alder, isoleringsforhold, radiatore, varmebehov, vinduer mm.*